



- Забележки:**
1. Хоризонталните канализационни клонове да се изпълнят от PVC Ø 160x7.7mm.
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфите.
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20mm от конструкцията.
 4. На всички ВКК Ø110 да се монтират РО Ø110 на 0,80м от пода на етаж.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълева с пластификатор.

Канализация вертикали - аксонометрия

ул."Пробуда"27 8000 гр.Бургас тел.056 843 218 факс.056 843 217 e-mail.atikar5@atikaholding.com www.atikaholding.com		ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПБМС в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър			
		Инвеститор: Почивна база к.к." Слънчев бряг " на МС		подпис	
Проектант инж. Н.Пейчева		Съгласували		подпис	Част: ВиК
		Арх.	арх. Р. Йовчева		
Изп. Директор арх. Л. Кьосева		Констр.	инж. Р.Манолова		Фаза: ТП
		Ел.	инж. Р.Манолова		Мащаб: 1:50
		Озел.			Дата: 08. 2014г.
		ОВ	инж. А.Маринов		Чертеж: 14/14